



Departement für Gesundheit,
Soziales und Kultur

Dienststelle für Verbraucherschutz
und Veterinärwesen

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 670, 1951 Sion

P.P. CH-1951
Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Wasserversorgung Täsch
Gemeindeverwaltung
Dorfstrasse 5
3929 Täsch



Firma Nr : 33200/16679

Sitten, den 4. April 2025

ANALYSEBERICHT

Auftragsnummer: 25-VS-14464

V 1



Probennummer: 25-61009

ADRESSE(N)

Abgegeben durch : Wasserversorgung Täsch, Dorfstrasse 5, 3929 Täsch
Verantwortliche Person : Herr Markus SCHWIZER, Wasserversorgung Täsch, Dorfstrasse 5, 3929 Täsch

GRUND DER KONTROLLE

Kontrollziel : Selbstkontrolle / Trinkwasser / Wasserversorgung Täsch
Probenahme am : 31.03.2025 um 12h54
Eingang : 01.04.2025
Ausgeführt von : Herr Albert SUMMERMATTER, Brunnenmeister Täsch

BESCHREIBUNG

Sachbezeichnung : Trinkwasser im Verteilnetz
Netz : 219 - 01 TAESCH
Probenahmeort : 0 - Oeff. Brunnen neben der Kirche X : 2'626'260 Y : 1'101'795
Wassertemperatur : 6.5 °C

ANALYSEERGEBNISSE

VS-Microbiologie

Methode-N°	Parameter	Ergebnis	Norm	Bewertung
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	Konform
VS-0001-MOP	Aerobe mesophile Keime	<10 KBE/ml	max. 300 KBE/ml	Konform
VS-0007-MOP	Escherichia coli	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	Konform

max: Maximum; min: Minimum

PROBENBEURTEILUNG

Bezüglich der analysierten Parameter entspricht diese Probe den gesetzlichen Anforderungen.

GEBÜHREN

Gebühr : 80.00 CHF (Betrag Mwst nicht berücksichtigt)



Rue Pré-d'Amédée 2, Case postale 670 / Postfach 670, 1951 Sion / 1951 Sitten
Tél. / Tel. 027 606 49 50 e-mail: laboratoire@admin.vs.ch www.vs.ch/scav



STS 0152



Website und
nützliche
Informationen

Seite 1 von 2

BEMERKUNG

Der vorliegende Bericht betrifft nur die erwähnte Probe. Genauere Informationen über die benutzten Methoden können auf Anfrage erhalten werden. Dieser Bericht, oder Teile davon, dürfen ohne Erlaubnis des Autors nicht veröffentlicht werden.

Trinkwasserinspektorat

Dieser Bericht wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gültig

Kopie an : Lauber IWISA AG, Herr Lukas FÄHNDRICH, Kehrstrasse 14, 3904 Naters
 Wasserversorgung Täsch, Herr Albert SUMMERMATTER, Hengart 11, 3902 Glis

